



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



方圆电气检测
FANG YUAN ELECTRIC TEST



报告查询
No:22133B30363

变压器能源效率检验报告

产品名称

NAME OF SAMPLE

电力变压器

型号规格

MODEL

S22-M-630/10-NX1

委托单位

CUSTOMER

华通机电股份有限公司

检验类别

TEST CATEGORY

委托检验



浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

检 验 报 告

产品名称	电力变压器	检验类别	委托检验
型号规格	S22-M-630/10-NX1	批号或编号	2022050313
委托单位	华通机电股份有限公司	生产单位	华通机电股份有限公司
委托单位地址	浙江省乐清市柳市新光工业区	生产单位地址	浙江省乐清市柳市新光工业区
送样者	华通机电股份有限公司	生产日期	2022 年 05 月
到样数量	1 台	到样日期	2022 年 06 月 11 日
检验依据 判定依据	GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分：总则》 GB/T 6451-2015 《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》		
检验项目	空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量。		
样品描述、状态	试验样品由委托单位送样，外观完好，适用检验。		
检验日期	2022 年 06 月 14 日	检验地点	嘉兴市广穹路 400 号
检验结论	依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 6451-2015、GB 20052-2020 标准要求，对所送样品进行检验，所检样品符合能效等级 1 级，所检项目的检验结果均符合标准（判定依据）要求。 （盖章） 批准日期：2022 年 06 月 24 日		
备 注	/		

批 准:



审 核:



编 制:

