



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



电力变压器能源效率检测报告

报告编号：26C119B30043

检测单位（盖章）：浙江方圆检测集团股份有限公司



主 检：刘泽东 日 期：2026 年 04 月 09 日

审 核：刘永平 日 期：2026 年 04 月 09 日

批 准：沈海清 日 期：2026 年 04 月 09 日

产 品 名 称：立体卷铁心配电变压器

规 格 型 号：S22-M•RL-400/10-NX1

生产者/商标：华通机电股份有限公司

委 托 单 位：华通机电股份有限公司

制 造 单 位：华通机电股份有限公司

检 测 报 告

编号：26C119B30043

共 5 页 第 1 页

样品名称	立体卷铁心 配电变压器	规格型号	S22-M•RL-400/10-NX1
		商标	/
抽（送）样单序号	/	样品等级	合格
抽（送）样地点	/	样品数量	1 台
抽（送）样日期	/	样品基数	/
到样日期	2026 年 03 月 27 日	原编号或 生产日期	26032505 2026 年 03 月
检测完成日期	2026 年 03 月 28 日		
检测和判定依据	GB 20052-2024		
检测项目	空载损耗、负载损耗和短路阻抗		
检测结论	对华通机电股份有限公司生产的规格型号为 S22-M•RL-400/10-NX1 的立体卷铁心配电变压器按照 GB 20052-2024 的相关要求进行检测，所检项目均合格，其能效等级为 1 级。 （以下空白） (检测报告专用章) 2026 年 04 月 09 日 检验检测专用章 (2)		