



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



型式试验报告

TYPE TEST REPORT

产品名称 NAME OF SAMPLE	电力变压器
型号规格 MODEL	S20-M-200/10-NX2
委托单位 CUSTOMER	华通机电股份有限公司
检验类别 TEST CATEGORY	型式试验

浙江方圆检测集团股份有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

检验检测专用章

(2)

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

检验报告

产品名称	电力变压器	检验类别	型式试验
型号规格	S20-M-200/10-NX2	批号或编号	26032502
委托单位	华通机电股份有限公司	生产单位	华通机电股份有限公司
委托单位地址	浙江省乐清市乐清经济开发区 纬七路 203 号	生产单位地址	浙江省乐清市乐清经济开发区 纬七路 203 号
送样者	华通机电股份有限公司	生产日期	2026 年 03 月
到样数量	1 台+1 台 (油箱)	到样日期	2026 年 03 月 26 日
检验依据	GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分: 总则》 GB/T 1094.2-2013 《电力变压器 第 2 部分: 液浸式变压器的温升》 GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第 3 部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5-2008 《电力变压器 第 5 部分: 承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2022 《电力变压器 第 10 部分: 声级测定》 GB/T 6451-2023 《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T 35710-2017 《35kV 及以下电压等级电力变压器容量评估导则》 GB 20052-2024 《电力变压器能效限定值及能效等级》 委托书要求		
判定依据	同检验依据		
检验项目	例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验 (具体检验项目见检验项目及结果汇总)		
样品描述、状态	试验样品由委托单位送样, 外观完好, 适用检验。		
检验日期	2026 年 03 月 27 日 至 2026 年 04 月 07 日	检验地点	嘉兴市广穹路 400 号
检验结论	依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.2-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、GB/T 1094.10-2022、GB/T 6451-2023、GB/T 35710-2017、GB 20052-2024 标准及委托书要求, 对所送样品进行检验, 所检样品损耗参数符合能效等级 2 级, 例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验的检验结果均符合标准 (判定依据) 要求。 批准日期: 2026 年 04 月 10 日 (盖章) 检验检测专用章 (2)		
备注	/		

批准:

沈洪涛

审核:

司永平

编制:

冯茹萍