



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



电力变压器能源效率检测报告

报告编号：26G119B30004

检测单位（盖章）：浙江方圆检测集团股份有限公司



主 检：刘泽东 日 期：2026 年 07 月 15 日

审 核：刘永平 日 期：2026 年 07 月 15 日

批 准：沈海浩 日 期：2026 年 07 月 15 日

产 品 名 称：电力变压器

规 格 型 号：S13-M-1600/10-NX3

生产者/商标：华通机电股份有限公司

委 托 单 位：华通机电股份有限公司

制 造 单 位：华通机电股份有限公司

检 测 报 告

编号：26G119B30004

共 5 页 第 1 页

样品名称	电力变压器	规格型号	S13-M-1600/10-NX3
		商标	/
抽（送）样单序号	/	样品等级	合格
抽（送）样地点	/	样品数量	1 台
抽（送）样日期	/	样品基数	/
到样日期	2026 年 07 月 09 日	原编号或 生产日期	26060733 2026 年 06 月
检测完成日期	2026 年 07 月 13 日		
检测和判定依据		GB 20052-2024	
检测项目		空载损耗、负载损耗和短路阻抗	
检测结论	对华通机电股份有限公司生产的规格型号为 S13-M-1600/10-NX3 的电力变压器按照 GB 20052-2024 的相关要求进行检测，所检项目均合格，其能效等级为 3 级。 （以下空白） （检测报告专用章） 检验检测专用章 2026 年 07 月 15 日		