



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16271



试验合格证书

NoH-80051224R005

报告编号: ZC80051224R005

生产单位: 华通机电股份有限公司

样品名称: 电力变压器

样品型号: S11-M-2000/10

出厂编号: 2024105002

检验项目: 绝缘液试验(例行)、绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量(例行)、电压比测量和联结组标号检定(例行)、绕组电阻测量(例行)、外施耐压试验(例行)、感应耐压试验(例行)、空载损耗和空载电流测量(例行)、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量(型式)、短路阻抗和负载损耗测量(例行)、液浸式变压器压力密封试验(例行)、温升试验(型式)、液浸式变压器压力变形试验(特殊)、雷电冲击试验(型式)、声级测定(型式)。

检验依据: GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.2-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.10-2022

检验结论: 电力变压器(S11-M-2000/10)绝缘液试验(例行)、绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量(例行)、电压比测量和联结组标号检定(例行)、绕组电阻测量(例行)、外施耐压试验(例行)、感应耐压试验(例行)、空载损耗和空载电流测量(例行)、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量(型式)、短路阻抗和负载损耗测量(例行)、液浸式变压器压力密封试验(例行)、温升试验(型式)、液浸式变压器压力变形试验(特殊)、雷电冲击试验(型式)、声级测定(型式)的试验结果符合标准要求,样品上述试验合格。

签发时间: 2024 年 12 月 20 日

甘肃中测国信计量检测有限公司

Gansu ZhongCe GuoXin Calibration and Testing Co., LTD

