



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16271



检 验 报 告

Test Report

No ZC80051224R005

产 品 名 称：电力变压器

Name of Product:

产 品 型 号：S11-M-2000/10

Product Type:

委 托 单 位：华通机电股份有限公司

Client:

检 验 类 别：型式试验

Test Category:



甘肃中测国信计量检测有限公司

Gansu ZhongCe GuoXin Calibration and Testing Co., LTD

甘肃中测国信计量检测有限公司		检 验 报 告		S11-M-2000/10 电力变压器	
检 验 结 论					
委托单位		华通机电股份有限公司			
产品型号		S11-M-2000/10			
产品名称		电力变压器			
制造单位		华通机电股份有限公司			
实施的 检验项目 及检验结果	绝缘液试验（例行）				合格
	绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量（例行）				提供数据
	电压比测量和联结组标号检定（例行）				合格
	绕组电阻测量（例行）				合格
	外施耐压试验（例行）				合格
	感应耐压试验（例行）				合格
	空载损耗和空载电流测量（例行）				合格
	在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量（型式）				合格
	短路阻抗和负载损耗测量（例行）				合格
	液浸式变压器压力密封试验（例行）				合格
	温升试验（型式）				合格
	液浸式变压器压力变形试验（特殊）				合格
	雷电冲击试验（型式）				合格
	声级测定（型式）				合格
	检验依据		GB/T 1094.1-2013《电力变压器 第1部分：总则》 GB/T 1094.2-2013《电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升》 GB/T 1094.3-2017《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.10-2022《电力变压器 第10部分：声级测定》		
检验结论		依据上述检验依据，对所送样品进行检验，所检验项目符合标准要求。 （盖章） 批准日期：2024年12月20日			
编制：		审核：		批准：	
荣明伟		陈潜		周展	