

型号备案证书

申请备案企业：

华通机电股份有限公司

产品名称：

立体卷铁心配电变压器

备案审理：

经审查以上产品符合变压器产品型号备案管理办法的有关规定，特发此证。

试验报告编号：26C133B40080

浙江方圆检测集团股份有限公司
国家电器安全质量检测中心（浙江）

发证日期：2026年04月09日
(2)

证书查询网址：www.fyddqjc.cn

备 案 号	备案产品型号
FYJC/B-26152	S22-M·RL-125-500/10-NX1
以下空白	

证书查询网址：www.fyddqjc.cn



— 试验合格证书 —

试验报告编号:26C133B40080 证书编号:2026152

生产单位: 华通机电股份有限公司

样品名称: 立体卷铁心配电变压器

样品型号: S22-M · RL-400/10-NX1

样品序号: 26032505

试验项目: 例行试验、型式试验、三相变压器零序阻抗测量、短路承受能力试验、空载电流谐波测量、电力变压器容量评估、油箱开裂试验、短时过负载能力试验。

试验依据: GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.2-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、GB/T 1094.10-2022、GB/T 25438-2010、GB/T 35710-2017、GB 20052-2024标准及委托书要求。

试验结论: S22-M · RL-400/10-NX1

立体卷铁心配电变压器

例行试验、型式试验、三相变压器零序阻抗测量、短路承受能力试验、空载电流谐波测量、电力变压器容量评估、油箱开裂试验、短时过负载能力试验的试验结果符合试验依据标准要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2026年 04月 09日

批

准:

吴正东



浙江方圆检测集团股份有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

地址: 浙江省嘉兴市广穹路400号 电话: 0573-82077919 传真: 0573-82077811 邮编: 314001