



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

型式试验合格证书

试验报告编号: ZXBXS20240126

合格证书编号: 20240126

生产单位: 华通机电股份有限公司

样品名称: 配电变压器

样品型号: SZB20-M-200/10

样品序号: 202403018


试验项目: 例行试验、型式试验(含绕组热点温升计算、油箱及结构件表面温升)、绝缘液含水量测定、绝缘液闪点(闭口)测定、绝缘液中溶解气体测量、压力变形试验、变压器容量评估测试、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验、油箱开裂试验、线端雷电全波冲击试验

试验依据: GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.2-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、GB/T 1094.10-2022、GB/T 6451-2023、GB/T 7595-2017及试验委托协议书

试验结论: 配电变压器(型号: SZB20-M-200/10)例行试验、型式试验(含绕组热点温升计算、油箱及结构件表面温升)、绝缘液含水量测定、绝缘液闪点(闭口)测定、绝缘液中溶解气体测量、压力变形试验、变压器容量评估测试、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验、油箱开裂试验、线端雷电全波冲击试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2024年06月07日

批准:



注: 本证书仅对报告编号为 ZXBXS20240126 的样品负责。

国家中低压配电设备质量检验检测中心

地址: 江苏省镇江新区港南路 333 号 电话: 0511-83996077 传真: 0511-83996139
邮编: 212132 网址: <http://www.ccqte.com/>