



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12321



报告编号:
Report No.: 2026XHT06378

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 配电变压器

Product Name:

型号规格: SZB20-M-400/10

Type Specification:

委托单位: 华通机电股份有限公司

Applicant:

检验类别: 委托检验

Test Category:

兴华检测有限公司
Xinghua Test Co., Ltd.

中国兴华电器科学研究院有限公司
China Xinghua Electrical Sciences Research Institute Co., Ltd.

检验报告结论

委托单位 Applicant:	华通机电股份有限公司		
委托单位地址 Applicant Address:	浙江省乐清市乐消经济开发区纬七路 203 号		
制造单位 Manufacture:	华通机电股份有限公司		
制造商地址 Manufacture Address:	浙江省乐清市乐消经济开发区纬七路 203 号		
委托方代表 Applicant representative:	陈小英		
名称型号 Designation and Type:	配电变压器 SZB20-M-400/10		
出厂日期 Date of Manufacture:	2026 年 05 月		
主要技术数据 Key Technical Specifications:	额定电压：10kV/0.4kV；额定容量：400kVA （更多技术数据详见报告中第 2 页）		
样品状态 Sample Condition:	完好	到样日期 Date of Sample Receipt:	2026 年 06 月 27 日
到样数量 Quantity of Samples Received:	1	样品编号 Sample Number:	2026WJ06378
检验地点 Testing Location:	天津市西青区中北镇紫光路 98 号		
检验依据 Standards for Test Performance:	GB/T 6451-2023、GB/T 1094.7-2024、IEC 60076-7:2018		
检验日期 Date of Tests:	2026 年 07 月 07 日至 2026 年 07 月 08 日		
检验结论 Test Conclusion:	配电变压器（型号：SZB20-M-400/10）委托试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。		
备注 Remarks:			

编写 Edited: 翟田晔

审核 Checked: 王佳佳

批准 Approved: 王鹏

翟田晔

王佳佳

王鹏

日期 Date: 2026 年 07 月 10 日

日期 Date: 2026 年 07 月 10 日

日期 Date: 2026 年 07 月 10 日